

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 0302-4617

Zertifikatsinhaber: Rotaver Composites AG Kunststoffwerk, CH-3432 Lützelflüh

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Wasserbehälter (Reservoirs)
Bezeichnung: Rotaver
Typen: GFK \varnothing 1600 - \varnothing 3500;
Inhalt 1.5 - 200 m³

DN: - PN: - tmax: - °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW W 6 (2004), W 10 (1989)

Gültigkeit: 31.03.2023

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):


- (A) Für die Einbauteile dürfen nur SVGW zertifizierte Rohre und Bauteile verwendet werden.
- (B) Die mittlere Aufenthaltsdauer des Trinkwassers darf im Speicher vier Tage nicht überschreiten.

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 07.03.2022

Seite 1 / 2